



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Кингисеппского района

ул. Октябрьская, д. 11, г. Кингисепп,  
Ленинградская область, 188480  
тел./факс: (81375) 2-47-95  
телефон «доверия» (812)579-99-99

Директору  
ГБУ ЛО «Ивангородский центр  
для детей с ОВЗ»

Е.В. Белой

ул. Восточная, д. 13,  
г. Ивангород, Кингисеппский  
район, Ленинградская область, 188490

24.11.2023 № ИВ-180-2-18-1619

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении причин и условий, способствующих совершению  
административных правонарушений

«24» ноября 2023 г.

г. Кингисепп  
город, село, район

«24» ноября 2023 года главным государственным инспектором Кингисеппского района по пожарному надзору Баташевым А.В. рассмотрены материалы административного дела № 120/47-008-2023/0125пр от «20» ноября 2023 года о правонарушениях в области пожарной безопасности, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и прилегающей территории государственное бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Ивангородский центр по содействию семейному воспитанию для детей с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Восточная, дом 13. Было выявлено, что данное юридическое лицо нарушило требования пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Свод правил - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно:

- на путях эвакуации в лестничной клетке здания (центральная лестничная клетка) допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки;
  - на путях эвакуации в лестничной клетке здания (лестничная клетка в правом крыле здания) допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки,
- предусмотренные частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях Вам необходимо принять меры по устранению следующих причин административного правонарушения, и условий, способствовавших его совершению:

1. Низкий уровень организации работы по соблюдению требований пожарной безопасности со стороны руководства предприятия и соответствующих должностных лиц.

2. Недостаточный контроль со стороны руководства предприятия, а также соответствующих должностных лиц.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

**Статья 29.13. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

1. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.


2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Главный  
государственный инспектор  
Кингисеппского района  
по пожарному надзору



А.В. Баташев

1 экземпляр представления получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«24» ноября 2023 года

Директор ГБУ ЛО «Ивангородский центр  
(должность, фамилия, инициалы руководителя юридического лица или  
для детей с ОВЗ» Белая Елена Владимировна  
индивидуального предпринимателя, должность представителя, Ф.И.О.)